

위치	오류유형	수정 전	수정 후																								
2-108~2-110p 번호 : 01	정답	[해답] (다) <table><tr><th>기 호</th><th>가닥수</th><th>배선의 용도</th></tr><tr><td>㉠</td><td>4</td><td>자구 2, 공통 2</td></tr><tr><td>㉡</td><td>2</td><td>사이렌 2</td></tr><tr><td>㉢</td><td>6</td><td>밸브개방확인(P·S) 2, 밸브기동(S·V) 2, 밸브주의(T·S) 2</td></tr></table> (라) 계통도	기 호	가닥수	배선의 용도	㉠	4	자구 2, 공통 2	㉡	2	사이렌 2	㉢	6	밸브개방확인(P·S) 2, 밸브기동(S·V) 2, 밸브주의(T·S) 2	[해답] (다) <table><tr><th>기 호</th><th>가닥수</th><th>배선의 용도</th></tr><tr><td>㉠</td><td>4</td><td>자구 2, 공통 2</td></tr><tr><td>㉡</td><td>2</td><td>사이렌 2</td></tr><tr><td>㉢</td><td>4</td><td>밸브개방확인(P·S) 1, 밸브기동(S·V) 1, 밸브주의(T·S) 1, 공통 1</td></tr></table> (라) 계통도	기 호	가닥수	배선의 용도	㉠	4	자구 2, 공통 2	㉡	2	사이렌 2	㉢	4	밸브개방확인(P·S) 1, 밸브기동(S·V) 1, 밸브주의(T·S) 1, 공통 1
기 호	가닥수	배선의 용도																									
㉠	4	자구 2, 공통 2																									
㉡	2	사이렌 2																									
㉢	6	밸브개방확인(P·S) 2, 밸브기동(S·V) 2, 밸브주의(T·S) 2																									
기 호	가닥수	배선의 용도																									
㉠	4	자구 2, 공통 2																									
㉡	2	사이렌 2																									
㉢	4	밸브개방확인(P·S) 1, 밸브기동(S·V) 1, 밸브주의(T·S) 1, 공통 1																									
2-382~2-382p 번호 : 05	문항_삭제	-생략-	※ 규정 변경으로 인해 맞지 않은 문제입니다.																								
2-466~2-467p 번호 : 03	해설	[해설] (가) 배선가닥수 ㉦ 프라이액션밸브 ↔ SVP 4 솔레노이드밸브, 압력스위치, 탬퍼스위치, 공통(조건에서 최소 가닥수 요구)	[해설] (가) 배선가닥수 ㉦ 프라이액션밸브 ↔ SVP 4 솔레노이드밸브, 압력스위치, 탬퍼스위치, 공통(-삭제-)																								
2-527~2-527p 번호 : 03	해설	[해설] ·준비작동밸브(프라이액션밸브) : 기본가닥수 6가닥 - 최소 전선수일 경우 : 4가닥(솔레노이드밸브, 압력스위치, 탬퍼스위치, 공통)	[해설] ·준비작동밸브(프라이액션밸브) : 기본가닥수 4가닥 - 솔레노이드밸브 1, 압력스위치 1, 탬퍼스위치 1, 공통 1																								

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.